



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **GLORIA GmbH** Codice Costruttore **145** sita in **Diestedder Str. 39, 59329 Wadersloh ( Germania)** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato " **PD 6 GA IT** " a polvere da **6 kg** Classe " **A B C** " capacità estinguente " **34 A - 183 B - C** ";

ESAMINATA la documentazione e la certificazione presentata certificato di prova n° **2007-F-1458/G 418** del 06 / 06 / 2007 emessa dal Laboratorio MPA Dresden GmbH nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato " **PD 6 GA IT** " a polvere da **6kg** Classe " **A-B-C** " capacità estinguente " **34 A - 183 B - C** "; prodotto dalla società **GLORIA GmbH** Codice Costruttore **145** sita in **Diestedder Str. 39, 59329 Wadersloh ( Germania)** , e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g ; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell' art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

01. OTT. 2012



IL DIRETTORE CENTRALE  
(DATILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE